



T.C
BURSA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BURSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
DENEY RAPORU



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0445-T

AB-0445-T

2026-2699-2

02-26

2026/049
BA 920
20.02.26
5920

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/		
Numunenin Alındığı Tarih/Saati	10.02.2026	/ 10:18	
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	10.02.2026	/ 13:31	
Protokol No / Numune Barkod No	2026-2699 - 2	/ 5423204438	
CSBYS No	A-202602102692		
Rapor Sayfa Sayısı	3		
Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Numunenin Alındığı Adres	Derekızık Mah. Şelale Cad. Erikli Su Fabrikası Apt. No:61 Kestel/BURSA/KESTEL/BURSA		
Numune İzleme Noktası	ERİKLİ ERİKLİ - NESTLE PURE LIFE - T (0,33 - 0,75 L'lik Cam Şişe Dolum Hattı) - 0.33 Litre Cam Şişe / Dolum Hattı		
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN	Ek 2/A (RUTİN KONTROL İZLEMESİ-YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ)	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Nedeni	10.02.2026 - 13:33	İmlahane	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	KAYNAK SUYU	DOĞAL KAYNAK SUYU	ERİKLİ ---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Orj. Amb. Cam Şişe	ETİKETLİ	24 x 0.33 lt.
Numunenin Üret. Tar./ Son Kul. Tar./ Parti No/ Seri	10.02.2026	10.02.2027	60419387 T 0827
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	ERİKLİ SU VE MEŞRUBAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---		OZONLU SU
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	10.02.2026 13:57		17.02.2026 17:01
Raporlama Tarihi	18.02.2026		

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Pseudomonas aeruginosa	kob/250mL	TS EN ISO 16266:2009		0	0
*37°C'de Toplam Koloni Sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222 : 2002		20	0
*22°C'de Toplam Koloni Sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222 : 2002		100	0
*Escherichia coli	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1 :2017		0	0
*Koliiform Bakteri	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1 :2017		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
---------------------	-------	--------	--------------------	----------------	---------------

P.11-RP.1/KYS/Rev.4-01.10.2025

Rapor Baskı Tarihi : 19.02.2026

1/3

Halk Sağlığı Laboratuvarı Esentepe mh. İstiklal Cad. Ağaçlık Sk. No:17 Nilüfer BURSA Tel : 0224 502 2648 Fax : 0224 220 2583 Email : hsm16.laboratuvar@saglik.gov.tr* İşaretili parametreler akreditasyon kapsamındadır

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda b857f5fd-ecfc-4042-af25-cb18b2ecf2fa kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
BURSA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BURSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
DENEY RAPORU

AB-0445-T

2026-2699-2

02-26

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	10.02.2026 / 10:18
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	10.02.2026 / 13:31
Protokol No / Numune Barkod No	2026-2699 - 2 / 5423204438
CSBYS No	A-202602102692
Rapor Sayfa Sayısı	3

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Amonyum	mg/L	TS EN ISO 14911: 2000	0.03	0,5	Tespit Edilemedi
*pH	pH Birimi	SM 4500-H+ B : 2023		4.5 - 9.5	8,01
*Bromat	µg/L	TS EN ISO 15061: 2003	2	3	Tespit Edilemedi
*Bromoform	µg/L	EPA 524.2 : 1995	0.8	1	Tespit Edilemedi
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
*İletkenlik	20° C'de µS/cm	TS 9748 EN 27888: 2012	6.65	2500	195,4



T.C
BURSA VALİLİęİ
İL SAęLIK MÜDÜRLÜęÜ
BURSA HALK SAęLIęI LABORATUVARI
DENEY RAPORU

AB-0445-T

2026-2699-2

02-26

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	10.02.2026 / 10:18
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	10.02.2026 / 13:31
Protokol No / Numune Barkod No	2026-2699 - 2 / 5423204438
CSBYS No	A-202602102692
Rapor Sayfa Sayısı	3

Deęerlendirme : Sonuçlar alışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelięi'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelięi ne göre deęerlendirilmektedir.

-Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.

-Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, BURSA HALK SAęLIęI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.

-Numuneler Numune Yönetim Prosedürü'nde belirtilen şartlara uygun getirilmedięi durumlarda numune kabul edilmez. Ancak müşteri talebi olması durumunda Laboratuvarı'nda onayı ile şartlı kabul işlemi yapılır.

-Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmelięi göre uygunluk deęerlendirmesi yapılmıştır.

-Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve BURSA HALK SAęLIęI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoęaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.

-Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.

-Bursa Halk Saęlığı Laboratuvarı Karar Kuralı:Basit Karar Kuralı (Paylaşılan Risk %50)

• Uygun : ölçülen deęer kabul limitinin (mevzuat deęeri) altındadır.

• Uygun Deęil : ölçülen deęer kabul limitinin (mevzuat deęeri) üstündedir

-Mahiyeti mehul sularla tat analizi yapılmamakta olup bu sularla tat parametresinin sonucu (-) olarak verilmektedir

-TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal deęişim yok.

-kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

.* İle işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.

-Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Bursa Halk Saęlığı Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0445-T ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

-Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birlięi (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birlięi (ILAC)

ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Klinik Dışı Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

ÖZLEM PINAR

Biyolog

18.02.2026

Kimyasal Analiz Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

EMEL SOFUOęLU KADAM

Gıda Yüksek Mühendisi

18.02.2026

Laboratuvar Sorumlusu

NEVİN GENÇ KAHRAMAN

Tıbbi Biyokimya Uzmanı

18.02.2026

P.11-RP.1/KYS/Rev.4-01.10.2025

Rapor Baskı Tarihi :

19.02.2026

3/3

Halk Saęlığı LaboratuvarıEsentepe mh. İstiklal Cad. Aęaçlık Sk. No:17 Nilüfer BURSA Tel : 0224 502 2648 Fax : 0224 220 2583 Email : hsm16.laboratuvar@saglik.gov.tr * İřaretli parametreler akreditasyon kapsamındadır

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda b857f5fd-ecfc-4042-af25-cb18b2ecf2fa kodu ile erişebilirsiniz.