



T.C

BURSA VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

BURSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

DENEY RAPORU

Test  
TS EN ISO/IEC 17025  
AB-0445-T

AB-0445-T

2026-8971-4

05-26

2026/150  
BA 2709  
21.05.26  
5920

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	12.05.2026 / 12:32
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	12.05.2026 / 13:55
Protokol No / Numune Barkod No	2026-8971 - 4 / 5436032342
CSBYS No	A-202605122084
Rapor Sayfa Sayısı	3

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ...			
Numunenin Alındığı Adres	Derekızık Mah. Şelale Cad. Erikli Su Fabrikası Apt. No:61 Kestel/BURSA/KESTEL/BURSA			
Numune İzleme Noktası	ERİKLİ ERİKLİ - NESTLE PURE LIFE - B (0,33 - 0,5 - 1 - 1,5 L'lik PET Şişe Dolu Hattı) - 0,33 Litre Pet Şişe / Dolu Hattı			
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN	EK 2/A (RUTİN KONTROL İZLEMESİ-YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ)		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	12.05.2026 - 13:59	İmlahane - Ozonlu		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	KAYNAK SUYU	DOĞAL KAYNAK SUYU	ERİKLİ	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Orjinal Ambalaj Pet Şişe	ETİKETLİ	24 x 0,33 lt.	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	12.05.2026	12.05.2027	61329387 B	0828-0834
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	---	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	ERİKLİ SU VE MEŞRUBAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı				
Numunenin Durumu	Analize Uygun			
Numune Bilgileri	Tekniğine uygun olarak ozonla zenginleştirilmiş hava ile oksijenleme işlemine tabi tutulmuştur.			---
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	12.05.2026 14:01		18.05.2026 16:35	
Raporlama Tarihi	20.05.2026			

## MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Koliform Bakteri	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1/A1:2017		0	0
*Escherichia coli	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1/A1:2017		0	0
*Pseudomonas aeruginosa	kob/250mL	TS EN ISO 16266:2009		0	0
*37°C'de Toplam Koloni Sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222:2002		20	0
*22°C'de Toplam Koloni Sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222:2002		100	1

## KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
---------------------	-------	--------	--------------------	----------------	---------------

P.11-RP.1/KYS/Rev.4-01.10.2025

Rapor Baskı Tarihi :

21.05.2026

1/3

Halk Sağlığı Laboratuvarı Esentepe mh. İstiklal Cad. Ağaçlık Sk. No:17 Nilüfer BURSA Tel : 0224 502 2648

Email : hsm16.laboratuvar@saglik.gov.tr\* İşaretli parametreler akreditasyon kapsamındadır

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda ddc01d75-af44-4798-93ef-4b1938da67b7 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C  
BURSA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
BURSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
DENEY RAPORU

AB-0445-T

2026-8971-4

05-26

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	12.05.2026 / 12:32
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	12.05.2026 / 13:55
Protokol No / Numune Barkod No	2026-8971 - 4 / 5436032342
CSBYS No	A-202605122084
Rapor Sayfa Sayısı	3

**KİMYASAL ANALİZLER**

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Amonyum	mg/L	TS EN ISO 14911: 2000	0.03	0,5	Tespit Edilemedi
*pH	pH Birimi	SM 4500-H+ B : 2023		4.5 - 9.5	7,8
*Bromat	µg/L	TS EN ISO 15061: 2003	2	3	Tespit Edilemedi
*İletkenlik	20° C'de µS/cm	TS 9748 EN 27888:2012	6.65	2500	143,7
*Bromoform	µg/L	EPA 524.2 : 1995	0.8	1	Tespit Edilemedi
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Bulanıklık ( Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN

P.11-RP.1/KYS/Rev.4-01.10.2025

Rapor Baskı Tarihi :

21.05.2026

2/3

Halk Sağlığı Laboratuvarı Esentepe mh. İstiklal Cad. Ağaçlık Sk. No:17 Nilüfer BURSA Tel : 0224 502 2648

Email : hsm16.laboratuvar@saglik.gov.tr\* İşaretli parametreler akreditasyon kapsamındadır

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda ddc01d75-af44-4798-93ef-4b1938da67b7 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C  
BURSA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
BURSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
DENEY RAPORU

AB-0445-T

2026-8971-4

05-26

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	12.05.2026 / 12:32
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saat	12.05.2026 / 13:55
Protokol No / Numune Barkod No	2026-8971 - 4 / 5436032342
CSBYS No	A-202605122084
Rapor Sayfa Sayısı	3

**Değerlendirme :** Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

**Açıklamalar:**

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği ne göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, BURSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Numuneler Numune Yönetim Prosedürü'nde belirtilen şartlara uygun getirilmediği durumlarda numune kabul edilmez. Ancak müşteri talebi olması durumunda Laboratuvarı'nda onayı ile şartlı kabul işlemi yapılır.
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliği göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve BURSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- Bursa Halk Sağlığı Laboratuvarı Karar Kuralı:Basit Karar Kuralı (Paylaşılan Risk %50)
  - Uygun : ölçülen değer kabul limitinin (mevzuat değeri) altındadır.
  - Uygun Değil : ölçülen değer kabul limitinin (mevzuat değeri) üstündedir
- Mahiyeti meçhul sularda tat analizi yapılmamakta olup bu sularda tat parametresinin sonucu (-) olarak verilmektedir
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- \* İle işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.
- Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Bursa Halk Sağlığı Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0445-T ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.
- Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Klinik Dışı Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

**ÖZLEM PINAR**

Biyolog

20.05.2026

Kimyasal Analiz Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

**EMEL SOFUOĞLU KADAM**

Gıda Yüksek Mühendisi

20.05.2026

Laboratuvar Sorumlusu

**NEVİN GENÇ KAHRAMAN**

Tıbbi Biyokimya Uzmanı

20.05.2026

P.11-RP.1/KYS/Rev.4-01.10.2025

Rapor Baskı Tarihi :

21.05.2026

3/3

**Halk Sağlığı Laboratuvarı** Esentepe mh. İstiklal Cad. Ağaçlık Sk. No:17 Nilüfer BURSA Tel : 0224 502 2648

Email : [hsm16.laboratuvar@saglik.gov.tr](mailto:hsm16.laboratuvar@saglik.gov.tr)\* İşaretili parametreler akreditasyon kapsamındadır

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda ddc01d75-af44-4798-93ef-4b1938da67b7 kodu ile erişebilirsiniz.