T.C

BURSA VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

BURSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

DENEY RAPORU

2026/370
BA 5662
05.10.26
3920

TÜRKAK
TSE
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0445-T

| |
|---|
| AB-0445-T |
| 2026-17743-5 |
| 10-26 |

| | |
|---|---|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı | / |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat | 28.09.2026 / 12:35 |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 28.09.2026 / 13:54 |
| Protokol No / Numune Barkod No | 2026-17743 - 5 / 5456727440 |
| CSBYS No | A-202609280914 |
| Rapor Sayfa Sayısı | 3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş | BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | | | |
| Numunenin Alındığı Adres | Derekızık Mah. Şelale Cad. Erikli Su Fabrikası Apt. No:61 Kestel/BURSA/KESTEL/BURSA | | | |
| Numune İzleme Noktası | ERİKLİ ERİKLİ - NESTLE PURE LİFE - B (0,33 - 0,5 - 1 - 1,5 L'lik PET Şişe Dolum Hattı) - 0.33 Litre Pet Şişe / Dolum Hattı | | | |
| Numunenin Geliş Sebebi | RUTİN | Ek 2/A (RUTİN KONTROL İZLEMESİ-YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ) | | |
| Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden | 28.09.2026 - 14:00 | İmlahane - Ozonlu | | |
| Numune Grubu | SU ANALİZLERİ | | | |
| Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı | KAYNAK SUYU | DOĞAL KAYNAK SUYU | ERİKLİ | --- |
| Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı | Orjinal Ambalaj Pet Şişe | ETIKETLI | 24 x 0.33 lt. | |
| Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri | 28.09.2026 | 28.09.2027 | 62719387 B | 0808-0812 |
| Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No | MÜHÜRLÜ | --- | --- | --- |
| Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş | ERİKLİ SU VE MEŞRUBAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | | | |
| Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No | --- | --- | | |
| Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı | | | | |
| Numunenin Durumu | Analize Uygun | | | |
| Numune Bilgileri | Tekniğine uygun olarak ozonla zenginleştirilmiş hava ile oksijenleme işlemine tabi tutulmuştur. | --- | | |
| Analize Başlama/Bitiş Tarihi | 28.09.2026 14:04 | 01.10.2026 14:16 | | |
| Raporlama Tarihi | 01.10.2026 | | | |

**MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler | Birim | Yöntem | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|---|---|---|---|---|---|
| *Escherichia coli | kob/250mL | TS EN ISO 9308-1/A1:2017 | | 0 | 0 |
| *Koliform Bakteri | kob/250mL | TS EN ISO 9308-1/A1:2017 | | 0 | 0 |
| *Pseudomonas aeruginosa | kob/250mL | TS EN ISO 16266:2009 | | 0 | 0 |
| *22°C'de Toplam Koloni Sayımı | kob/mL | TS EN ISO 6222:2002 | | 100 | 0 |
| *37°C'de Toplam Koloni Sayımı | kob/mL | TS EN ISO 6222:2002 | | 20 | 0 |

**KİMYASAL ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler | Birim | Yöntem | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|---|---|---|---|---|---|



**Halk Sağlığı LaboratuvarıEsentepe mh. İstiklal Cad. Ağaçlık Sk. No:17 Nilüfer BURSA Tel : 0224 295 6605**
**Email : hsm16.laboratuvar@saglik.gov.tr** *** İşaretli parametreler akreditasyon kapsamındadır**

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Raporun elektronik imzalı kopyasına https://lbysv2.saglik.gov.tr/ adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 61d3f3bf-e91e-44f9-9162-06f5ada86241 kodu ile erisebilirsiniz.

T.C

BURSA VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

BURSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

DENEY RAPORU

| |
|---|
| AB-0445-T |
| 2026-17743-5 |
| 10-26 |

| | |
|---|---|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı | / |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat | 28.09.2026 / 12:35 |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 28.09.2026 / 13:54 |
| Protokol No / Numune Barkod No | 2026-17743 - 5 / 5456727440 |
| CSBYS No | A-202609280914 |
| Rapor Sayfa Sayısı | 3 |

**KİMYASAL ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler | Birim | Yöntem | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|---|---|---|---|---|---|
| *İletkenlik | 20° C'de µS/cm | TS 9748 EN 27888: 2012 | 6.65 | 2500 | 182,8 |
| *pH | pH Birimi | SM 4500- H+B : 2023 | | 4.5 - 9.5 | 7,96 |
| Tat(Fiziksel) | | Fiziksel | | TKEDY | UYGUN |
| *Amonyum | mg/L | TS EN ISO 14911:2000 | 0.03 | 0,5 | Tespit Edilemedi |
| Koku(Fiziksel) | | Fiziksel | | TKEDY | UYGUN |
| Renk (Fiziksel) | | Fiziksel | | TKEDY | UYGUN |
| Bulanıklık ( Fiziksel) | | Fiziksel | | TKEDY | UYGUN |
| *Bromat | µg/L | TS EN ISO 15061: 2003 | 2 | 3 | Tespit Edilemedi |
| *Bromoform | µg/L | EPA 524.2 : 1995 | 0.8 | 1 | Tespit Edilemedi |



**Halk Sağlığı LaboratuvarıEsentepe mh. İstiklal Cad. Ağaçlık Sk. No:17 Nilüfer BURSA Tel : 0224 295 6605**
**Email : hsm16.laboratuvar@saglik.gov.tr** *** İşaretli parametreler akreditasyon kapsamındadır**

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına https://lbysv2.saglik.gov.tr/ adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 61d3f3bf-e91e-44f9-9162-06f5ada86241 kodu ile erisebilirsiniz.

T.C

BURSA VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

BURSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

DENEY RAPORU

| |
|---|
| AB-0445-T |
| 2026-17743-5 |
| 10-26 |

| | |
|---|---|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı | / |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat | 28.09.2026 / 12:35 |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 28.09.2026 / 13:54 |
| Protokol No / Numune Barkod No | 2026-17743 - 5 / 5456727440 |
| CSBYS No | A-202609280914 |
| Rapor Sayfa Sayısı | 3 |

**Değerlendirme :** Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği ne göre değerlendirilmektedir.

-Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
-Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, BURSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
-Numuneler Numune Yönetim Prosedürü"nde belirtilen şartlara uygun getirilmediği durumlarda numune kabul edilmez. Ancak müşteri talebi olması durumunda Laboratuvarı'nda onayı ile şartlı kabul işlemi yapılır.
-Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliği göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
-Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve BURSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nin izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
-Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
-Bursa Halk Sağlığı Laboratuvarı Karar Kuralı:Basit Karar Kuralı (Paylaşılan Risk %50)
• Uygun : ölçülen değer kabul limitinin (mevzuat değeri) altındadır.
• Uygun Değil : ölçülen değer kabul limitinin (mevzuat değeri) üstündedir
-Mahiyeti meçhul sularda tat analizi yapılmamakta olup bu sularda tat parametresinin sonucu (-) olarak verilmektedir
-TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
-kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
-* İle işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.
-Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Bursa Halk Sağlığı Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0445-T ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.
-Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

| Klinik Dışı Mikrobiyoloji Laboratuvarı | Kimyasal Analiz Laboratuvarı | Laboratuvar Sorumlusu |
|---|---|---|
| Birim Sorumlusu | Birim Sorumlusu | **NEVİN GENÇ KAHRAMAN** |
| **ÖZLEM PINAR** | **EMEL SOFUOĞLU KADAM** | Tıbbi Biyokimya Uzmanı |
| Biyolog | Gıda Yüksek Mühendisi | 01.10.2026 |
| 01.10.2026 | 01.10.2026 | |



**Halk Sağlığı LaboratuvarıEsentepe mh. İstiklal Cad. Ağaçlık Sk. No:17 Nilüfer BURSA Tel : 0224 295 6605**
**Email : hsm16.laboratuvar@saglik.gov.tr** *** İşaretli parametreler akreditasyon kapsamındadır**

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Raporun elektronik imzalı kopyasına https://lbysv2.saglik.gov.tr/ adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 61d3f3bf-e91e-44f9-9162-06f5ada86241 kodu ile erisebilirsiniz.