



T.C
BURSA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BURSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU



1/3

İlgi Yazı Tarihi ve Sayısı	09.12.2020 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	09.12.2020 / 11:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	09.12.2020 / 13:41
Protokol No / Numune Barkod No	2020-469588 - 4 / 30108601
CSBYS No	123990
Rapor Sayfa Sayısı	3

AB-0445-T
2020-469588-4
12-20

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ			
Numunenin Alındığı Adres	Yeni mah.Uludağ Cad.No:216 Kestel/BURSA			
Numune İzleme Noktası	B(330-500ml)ERİKLİ			
Numunenin Geliş Sebebi	KONTROL İZLEMESİ	*KİM+MİK (Yüzeysel suyunun alınmaması veya etkilenmemesi halinde)		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Nedeni	09.12.2020 - 13:52	İmlahane		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı / Markası / Üret.Firma Adı	KAYNAK SUYU	DOĞAL KAYNAK SUYU	ERİKLİ	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Orjinal Ambalaj	ETİKETLİ	24*0,33LT	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	09.12.2020	09.12.2021	03449387 B	06:26
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	09.12.2020	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	BURSA ERİKLİ SU VE MEŞRUBAT SAN. TİC.A.Ş.			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---		---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı				
Numunenin Durumu	Analize Uygun			
Numune Bilgileri	---		---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	09.12.2020 14:07		18.12.2020 11:09	
Raporlama Tarihi	18.12.2020 11:46			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Escherichia coli	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
*Koliiform Bakteri	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
*22°C'de Toplam Koloni Sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222		100	0
*37°C'de Toplam Koloni Sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222		20	0
*Pseudomonas aeruginosa	kob/250mL	TS EN ISO 16266		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*İletkenlik	µS/cm	TS.9748 EN 27888		2500	174,8
*Bromat	µg/L	TS EN ISO 15061	2	3	Tespit Edilemedi

Rapor Baskı Tarihi : 18.12.2020

Halk Sağlığı Laboratuvarı Esentepe mih. İstiklal Cad. Ağaçlık Sk. No:17 Nilüfer BURSA Tel : 0224 502 2648 Fax : 0224 220 2583 Email : hsm16.laboratuvar@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbsy.saglik.gov.tr/e-rapor> adresinden 87a23abc-c1a3-412f-89fc-2e6ca3b91e93 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
BURSA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BURSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

2/3

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	09.12.2020 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	09.12.2020 / 11:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	09.12.2020 / 13:41
Protokol No / Numune Barkod No	2020-469588 - 4 / 30108601
CSBYS No	123990
Rapor Sayfa Sayısı	3

AB-0445-T
2020-469588-4
12-20

KİMYASAL ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayın Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
*Amonyum	mg/L	TS EN ISO 14911	0,03	0,5	Tespit Edilemedi
*pH	pH Birimi	SM-4500- H+B		4,5 - 9,5	7,77

Uçucu Organik Bileşikler					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayın Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Bromoform	µg/L	EPA 524.2	0,8	1	Tespit Edilemedi

Rapor Baskı Tarihi : 18.12.2020

Halk Sağlığı Laboratuvarı Esentepe mh. İstiklal Cad. Ağaçlık Sk. No:17 Nilüfer BURSA Tel : 0224 502 2648 Fax : 0224 220 2583 Email : hslm16.laboratuvar@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lby.saglik.gov.tr/e-rapor> adresinden 87a23abc-c1a3-412f-89fc-2c6ca3b91c93 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
BURSA VALİLİęİ
İL SAęLIK MÜDÜRLÜęÜ
BURSA HALK SAęLIęI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

3/3

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	09.12.2020 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	09.12.2020 / 11:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	09.12.2020 / 13:41
Protokol No / Numune Barkod No	2020-469588 - 4 / 30108601
CSBYS No	123990
Rapor Sayfa Sayısı	3

AB-0445-T
2020-469588-4
12-20

Deęerlendirme : Sonular alıřılan analizler ynnden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnsani Tktim Amalı Sular Hakkında Ynetmelięi'ne gre uygundur.

Aıklamalar: <ul style="list-style-type: none">- Sonular 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnsani Tktim Amalı Sular Hakkında Ynetmelięi ne gre deęerlendirilmektedir.- Kayıt renkte yazılmıř olan analiz sonuları ilgili mevzuat limitleri dıřındadır.- Numune tarafımızca alınmamıř olup, mřteri tarafından saęlanan bilgiler esas alınarak BURSA HALK SAęLIęI LABORATUVARI Numune Kabul Prosedrine uygun olarak kabul edilmiřtir.- zel istek amalı analizlerde, mřteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmıř ve ilgili ynetmelięi gre uygunluk deęerlendirmesi yapılmıřtır.- Bu rapordaki sonular ve grřler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teřlini ulundığı hli iin geerlidir. Bu raporun hibir blm tek bařına veya kısmen kullanılamaz ve BURSA HALK SAęLIęI LABORATUVARImızı izni olmadan çoęaltılamaz. İmzasız raporlar geersizdir. zel istek numune analiz raporları adli ve idari iřlerlerde ve reklam amalı kullanılamaz.- Geniřletilmiř lm belirsizlikleri mřteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.- TKEDY: Tktcilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal deęiřim yok.- kob (cfu): Koloni oluřturucu birim (colony forming unit)- ** İle iřaretilen deneyler akreditasyon kapsamındadır.
--

Su Kimya Laboratuvarı

Analist

HATİCE MİNE İMEN

Kimyager

18.12.2020

Su Kimya Laboratuvarı

Analist

ORHAN KARAKUŐ

Kimyager

18.12.2020

Su Kimya Laboratuvarı

Analist

SERCAN BAŐTRK

Kimyager

18.12.2020

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Analizi Yapan

AYŐE KARAKUŐK

Biyolog

18.12.2020

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

ORHAN KARAKUŐ

Kimyager

18.12.2020

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

ZLEM PINAR

Biyolog

18.12.2020

Laboratuvar Sorumlusu

Uzm. Dr. ZEHRA YRKEN

Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı

18.12.2020

Rapor Baskı Tarihi : 18.12.2020

Halk Saęlığı Laboratuvarı; Esentepe mh. İstiklal Cad. Aęalık Sk. No:17 Nilfer BURSA Tel : 0224 502 2648 Fax : 0224 220 2583 Email : hsm16.laboratuvar@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa gre gvenli elektronik imza ile imzalanmıřtır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbsys.saglik.gov.tr/c-rapor> adresinden 87a23abc-c1a3-412f-89fc-2e6ca3b91e93 kodu ile eriřebilirsiniz.